

Notice d'installation GRAF Kit Technique Habitat Eco Plus

Kit Technique Habitat Eco Plus

Réf. 342014



Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, les différents points décrits dans cette notice doivent scrupuleusement être respectés. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie. Lisez également toutes les notices des autres éléments fournis par la société GRAF. Vous trouverez les notices de montage jointes dans l'emballage.

Toute notice manquante doit nous être réclamée sans délai.

Avant de positionner la cuve dans la fosse, il est important de vérifier que celle-ci n'a pas été endommagée.

Les notices manquantes peuvent être téléchargées sur www.graf.info ou être demandées auprès de la société GRAF.

Sommaire

1.	GÉNÉRALITÉS	10
1.1	Sécurité	10
1.2	Marquage	10
2.	COMPOSITION DU CARTON	10
3.	MONTAGE	11
3.1	Cuve à enterrer Carat / Câble sonde + Contre-poids	11



3.2	Cuve Platine / Câble sonde + V2A Switch Control	12
-----	---	----



1. Généralités

1.1 Sécurité

Les règles de sécurité doivent impérativement être respectées durant l'installation de la cuve. Durant l'inspection de la cuve, une 2^{ème} personne doit être présente.

Les instructions d'installation, de montage, d'entretien et de réparation indiquées ci-après doivent être scrupuleusement respectées.

Durant toute intervention sur la cuve ou les accessoires, l'installation complète doit être mise hors service. Le couvercle de protection provisoire placé sur la cuve lors de la livraison doit immédiatement être remplacé par le couvercle définitif double parois en PE ou la rehausse télescopique avec couvercle en PE. Seuls les couvercles GRAF doivent être utilisés. En dehors de l'entretien de la cuve, le couvercle doit impérativement être verrouillé. Pour des raisons de sécurité, le bon positionnement du couvercle doit être vérifié régulièrement.

La société GRAF vous propose une large gamme d'accessoires d'une grande compatibilité. GRAF décline toute prise en charge sous garantie en cas d'utilisation d'accessoires non conformes.

1.2 Marquage

L'eau de pluie simplement filtrée (c'est-à-dire non traitée) ne doit en aucun cas être utilisée pour une consommation courante ou l'hygiène corporelle.

Afin d'éviter toute confusion, toutes les sorties d'eau de pluie doivent être signalées par la mention écrite ou en image « **Eau non potable** ». Les tuyauteries doivent être marquées d'un adhésif de couleur pour être repérées facilement. Toutes les sorties doivent être équipées de vannes « **sécurité enfant** ».

2. Composition du carton




- Coffret d'alimentation Aqua-Center Basic avec pompe Superinox 15/4



- Set de tirage avec crépine et flotteur



- Câble sonde + Contre-poids
- Câble sonde + V2A Switch Control





- Passe mur DN 100




- Set de Marquage "eau non potable"

3. Montage

3.1 Cuve à enterrer Carat / Câble sonde + Contre-poids





- ① Crépine et flotteur
- ② Collier de serrage
- ③ Tuyau d'aspiration
- ④ Raccord en laiton




- ① Câble sonde
- ② Contre-poids
- ③ Sonde
- ④ Fond de cuve

3. Montage

3.2 Cuve Platine / Câble sonde + V2A Switch Control



- ① Flotteur, crépine et clapet anti-retour
- ② Collier de serrage
- ③ Tuyau d'aspiration
- ④ Raccord en laiton



- ① Flotteur, crépine et clapet anti-retour
- ② Tuyau d'aspiration
- ③ Sonde
- ④ V2A Switch Control
- ⑤ Fond de cuve