VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
www.marque-nf.com

Controlled mechanical ventilation / Ventilation mécanique contrôlée

Range Name / Nom de Gamme :

FLAIR 325

Covered by certificate/couvert par le **certificat n°19.11.025**

Field of use / Domaine d'emploi and/et Weighted electric power / Puissance électrique pondérée

Type de logement / *Type of residence*	Salle de bain / *Bathroom*	WC / *Toilet*	Salle d'eau / *Utility room*	Débit de base / *Base airflow rate* (m3/h)	Débit de pointe / *Peak airflow rate* (m3/h)	Puissance électrique pondérée / *Weighted electric power*
T2	1	2	0	75	135	15,4
T3	1	1	0	90	150	17,6
	1	2	0	105	165	20,1
	1	2	1	120	180	22,6
	2	2	0	135	195	26,2
	2	2	1	150	210	30,0
	3	2	0	165	225	34,6
	3	2	1	180	240	39,6
	3	3	1	195	255	45,1
T4	1	1 ou 2	0	105	180	20,3
	1	1 ou 2	1	120	195	22,8
	2	1 ou 2	0	135	210	26,5
	2	1 ou 2	1	150	225	30,3
	3	1 ou 2	0	165	240	34,9
	3	1 ou 2	1	180	255	39,9
	3	3	1	195	270	45,5
T5 et +	1	1 ou 2	0	105	195	20,6
	1	1 ou 2	1	120	210	23,1
	2	1 ou 2	0	135	225	26,8
	2	1 ou 2	1	150	240	30,6
	3	1 ou 2	0	165	255	35,3
	3	1 ou 2	1	180	270	40,4
	3	3	1	195	285	46,0
	3	4	1	210	300	53,0
	4	3	1	225	315	60,3

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € -48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE
Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637